MONTH: June YEAR: 2014

	INF MGD	BOD Mg/l	BASIN 1 MLSS	MCRT	F/M	pH	Alk	Temp C	5	30	SVI	Secc FT'	SB FT'	WAS gal	BASIN 2 MLSS	MCRT	F/M	pH	Alk	Temp C	5	30	SVI	Secci FT'	SB Ft'	WAS gal	NH3 Mg/l	P Mg/l	INF P
1	.415	250	5519	41	.06	6.61	115	20.5	900	410	74	3.5	4.0	2500	5038	42	.06	6.38	65	20.5	900	410	81	3.0	5.0	2500	.3	1.53	6.22
2	.414	250	5142	42	.06	6.75	102	20.7	720	340	66	2.5	5.5	2500	5251	42	.06	6.51	85	20.6	780	380	72	3.5	4.0	2500	.2	1.40	5.42
3	.415	250	5470	42	.06	6.66	99	20.8	860	410	75	3.0	4.0	2500	5252	42	.06	6.40	73	21.1	870	420	80	3.5	4.0	2500	.2	1.69	7.47
4	.415	250	5462	42	.06	6.76	117	22.2	870	420	77	3.0	4.0	2500	5303	42	.06	6.56	90	22.2	830	400	75	4	5	2500	.2	1.84	7.02
5	.416	250	5575	42	.06	6.97	135	22.1	860	410	74	3.0	3.5	2500	5347	42	.06	6.75	110	22.1	870	400	75	3.5	4.0	2500	.2	1.09	5.87
6																													
Avg 7	.415	250	5434	41.8	.06	6.75	114	21.3	842	398	73	3.0	4.2	2500	5288	42	.06	6.52	85	21.3	850	402	77	3.5	4.0	2500	.2	1.51	6.40
8	.388	250	5607	42	.05	6.95	133	21.8	760	360	64	4.0	4.0	2500	5446	42	.05	6.73	108	21.8	770	350	66	4.5	4.0	2500	.2	.47	5.87
9	.388	250	5721	41	.04	7.03	145	21.9	770	350	61	4.0	3.0	2500	5551	41	.04	6.68	95	21.8	690	330	59	3.5	4.0	2500	.2	.42	6.31
10	.390	250	5885	41	.04	7.02	140	22.7	750	340	58	4.0	3.5	2500	5447	41	.04	6.58	84	22.7	700	330	61	4.0	3.5	2500	.2	.51	5.57
11	.388	250	5631	41	.04	7.11	145	22.2	680	320	57	4.5	3.5	2500	5516	41	.04	6.62	87	22.2	620	310	56	4.0	3.0	2500	.2	.69	6.31
12	.415	250	5508	41	.05	7.16	155	22.4	650	320	58	4.0	4.0	2500	5356	41	.05	6.72	97	22.2	630	310	58	4.0	3.5	2500	.1	.76	5.69
13																													
Avg 14	0.394	250	5670	41	.04	7.05	144	22.2	722	238	60	4.0	3.5	2500	5463	41	.04	6.67	94	22.1	682	326	60	4.0	3.5	2500			
15	0.398	250	5832	41	.04	7.03	158	22.4	630	300	51	5	3	2500	5423	41	.05	6.56	84	22.3	570	290	53	4.5	4	2500	.2	.51	6.31
16	.388	250	5807	41	.04	7.03	153	23.2	610	290	50	4	3.5	2500	5393	41	.04	6.58	82	23.2	540	280	52	4	3	2500	.2	.91	7.28
17	.389	250	5511	41	.04	7.13	148	22.4	500	250	45	2.5	3.5	2500	5396	41	.05	6.60	88	22.3	530	270	50	3	3	2500	.2	1.11	5.24
18	.388	250	5436	41	.04	7.15	149	22.7	490	240	44	2.5	4	2500	5321	41	.05	6.61	89	22.5	500	260	49	3	3	2500	.2	1.16	7.11
19	.386	250	5567	41	.04	7.09	152	23.0	480	240	43	3.5	3.5	2500	5269	41	.05	6.57	88	22.9	490	260	49	3.5	3.5	2500	.2	1.24	7.29
20	0.390	25	5630.6	41	.04	7.09	152	22.7	542	264	46.6	3.5	3.5	2500	5360.4	41	.048	6.55	86.2	22.6	526	272	50.6	3.60	3.30	2500		.986	6.65
21																													
22	.403	250	5454	41	.05	7.06	141	22.6	450	200	37	3	4	2500	5373	41	.05	6.50	85	22.3	450	220	41	3	4	2500	.2	1.42	No Sample
23	.415	250	5479	41	.05	7.13	154	22.6	460	210	38	4	4	2500	5332	41	.05	6.64	90	22.6	470	230	43	4	3.5	2500	.2	1.31	6.4
24	.415	250	5466	41	.05	7.07	143	22.7	460	230	42	4	4	2500	5356	41	.05	6.68	97	22.8	460	230	43	4	3.5	2500	.2	1.04	7.73
25	.415	250	5642	41	.05	7.01	144	23.3	470	220	39	4	3	2500	5499	41	.05	6.72	100	22.4	480	240	44	4	3.5	2500	.2	.76	7.64
26	.415	250	5781	42	.04	7.03	148	23.4	500	240	42	4	3.5	2500	5512	41	.05	6.77	108	23.4	480	230	42	4	3.0	2500	.2	.73	5.[illegible]
27																													
Avg 28	.413	250	5564 5444	41	.05	7.06	146	22.9	468	220	39.6	3.8	3.7	2500	5414	41	.05	6.67	96	22.7	468	230	42.6	3.8	3.5	2500			
29	.371	250	5776	41	.04	6.78	105	22.4	510	220	38	4.0	3.5	2500	5431	41	.04	6.57	89	22.4	520	240	44	4.0	3.5	[illegible]			
30	.347	250	5944	41	.04	6.78	105	23.2	500	230	39	4.0	3.0	2500	5421	41	.04	6.57	86	22.8	500	240	44	4.5	[illegible]				
31																													

PROCESS CONTROL ONLY